

Brand-Gefahrenklasse	Wasserbeaufschlagung mm/min.	Sprinklerart	Nomineller K-Faktor der Sprinkler
LH (Light Hazard) = Kleine Brandgefahr	2,25	Normal-, Schirmsprinkler, bündige Deckensprinkler, Flachschrimsprinkler, versenkte, verdeckte Sprinkler und Seitenwandsprinkler	57
OH (Ordinary Hazard) = Mittlere Brandgefahr	5,0	Normal-, Schirmsprinkler, bündige Deckensprinkler, Flachschrimsprinkler, versenkte, verdeckte Sprinkler und Seitenwandsprinkler	80
HHP (High Hazard Produktion) = Hohe Brandgefahr, Produktion und HHS (High Hazard Storage) = Hohe Brandgefahr, Lager	<= 10	Normal-, Schirmsprinkler	80 oder 115
	> 10	Normal-, Schirmsprinkler	>/ = 115
HHS (High Hazard Storage) = Hohe Brandgefahr, Lager Zusätzliche Sprinkler bei hohen Lagern	-	Normal-, Schirm- und Flachschrimsprinkler	80 oder 115